




コロナ通信

岐阜北高等学校 保健室
NO.7 2021.12.2



担任・部顧問の先生は生徒にご指導願います



冬季の換気について

寒さが厳しくなってきましたが、みなさんの教室は適切に換気がされていますか？

開ける窓



南側前後20cm程度

→カーテンをクリップ等で止めて空気を入れる

北側前後の欄間20cm程度

欄間に平行する廊下の窓20cm程度



サーキュレーター

南側または廊下側に向けて

教室内の空気を教室外へ流すように配置

空気が悪いと
体調不良に
なります



移動教室・4限終了後

日直は教室の窓を半開に
(4限後は5分程実施)



CO₂モニター 学校環境衛生基準値の 1500ppm を

超えたときは

数値が赤色に

変わります



空気が汚れているので、複数の窓を開けてください

加湿用ミストスプレー

各教室に配布してある加湿用ミストスプレーを
積極的に使用してください

